

水 質 基 準

対象物質又は項目		対象者		特定事業場排水基準		除害施設設置基準	
		50m ³ /日以上	50m ³ /日未満	50m ³ /日以上	50m ³ /日未満		
下水道法令の基準（処理困難物質）	1 カドミウム及びその化合物 ※	0.03mg/L以下	0.03mg/L以下	0.03mg/L以下	0.03mg/L以下		
	2 シアン化合物	1mg/L以下	1mg/L以下	1mg/L以下	1mg/L以下		
	3 有機燐化合物	1mg/L以下	1mg/L以下	1mg/L以下	1mg/L以下		
	4 鉛及びその化合物	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下		
	5 六価クロム化合物	0.5mg/L以下	0.5mg/L以下	0.5mg/L以下	0.5mg/L以下		
	6 砒素及びその化合物	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下		
	7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/L以下	0.005mg/L以下	0.005mg/L以下	0.005mg/L以下		
	8 アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと		
	9 ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下	0.003mg/L以下	0.003mg/L以下	0.003mg/L以下		
	10 トリクロロエチレン ※	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下		
	11 テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下		
	12 ジクロロメタン	0.2mg/L以下	0.2mg/L以下	0.2mg/L以下	0.2mg/L以下		
	13 四塩化炭素	0.02mg/L以下	0.02mg/L以下	0.02mg/L以下	0.02mg/L以下		
	14 1,2-ジクロロエタン	0.04mg/L以下	0.04mg/L以下	0.04mg/L以下	0.04mg/L以下		
	15 1,1-ジクロロエチレン	1mg/L以下	1mg/L以下	1mg/L以下	1mg/L以下		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/L以下	0.4mg/L以下	0.4mg/L以下	0.4mg/L以下		
	17 1,1,1-トリクロロエタン	3mg/L以下	3mg/L以下	3mg/L以下	3mg/L以下		
	18 1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/L以下	0.06mg/L以下	0.06mg/L以下	0.06mg/L以下		
	19 1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/L以下	0.02mg/L以下	0.02mg/L以下	0.02mg/L以下		
	20 チウラム	0.06mg/L以下	0.06mg/L以下	0.06mg/L以下	0.06mg/L以下		
	21 シマジン	0.03mg/L以下	0.03mg/L以下	0.03mg/L以下	0.03mg/L以下		
	22 チオベンカルブ	0.2mg/L以下	0.2mg/L以下	0.2mg/L以下	0.2mg/L以下		
	23 ベンゼン	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下		
	24 セレン及びその化合物	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下		
	25 ほう素及びその化合物 ※	10mg/L以下	10mg/L以下	10mg/L以下	10mg/L以下		
	26 ふっ素及びその化合物 ※	8mg/L以下	8mg/L以下	8mg/L以下	8mg/L以下		
	27 1,4-ジオキサン ※	0.5mg/L以下	0.5mg/L以下	0.5mg/L以下	0.5mg/L以下		
	28 フェノール類	5mg/L以下		5mg/L以下			
	29 銅及びその化合物	3mg/L以下		3mg/L以下			
	30 亜鉛及びその化合物 ※	2mg/L以下		2mg/L以下			
	31 鉄及びその化合物(溶解性)	10mg/L以下		10mg/L以下			
	32 マンガン及びその化合物(溶解性)	10mg/L以下		10mg/L以下			
	33 クロム及びその化合物	2mg/L以下		2mg/L以下			
	34 ダイオキシン類	10pg-TEQ/L以下	10pg-TEQ/L以下	10pg-TEQ/L以下	10pg-TEQ/L以下		
条例の基準	35 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	380mg/L未満	380mg/L未満	380mg/L未満	380mg/L未満		
	36 水素イオン濃度(pH)	5を超え9未満	5を超え9未満	5を超え9未満	5を超え9未満		
	37 生物化学的酸素要求量(BOD)	600mg/L未満		600mg/L未満			
	38 浮遊物質(SS)	600mg/L未満		600mg/L未満			
	39 ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類含有量	5mg/L以下	5mg/L以下	5mg/L以下	5mg/L以下	
		動植物油脂類含有量	30mg/L以下	30mg/L以下	30mg/L以下	30mg/L以下	
	40 窒素含有量						
	41 燐含有量						
	42 温度	45℃未満	45℃未満	45℃未満	45℃未満		
43 沃素消費量	220mg/L未満	220mg/L未満	220mg/L未満	220mg/L未満			

(注)

- ① 太字で示す基準値は直罰の対象
- ② ※印の項目については、業種によって暫定基準があります。