

質 疑 回 答 書

令和元年 10 月

業務名 大桑配水場警備業務委託		
質 問 事 項		回 答
1	警備信号線を繋ぐ為の配管や、スペースが確保されておりますか。ない場合、配線はモール等を使用し露出配線で良いか。	警備信号線用の配管やスペースはない。露出配線でも良い。
2	火災監視は必要ですか。必要の場合、現地に設置の火災受信盤より異常信号を取ることは可能か。	火災監視は必要ない。
3	警備機器用の電源はどこからとれば良いのか。	警備用機器の設置位置は発注者と協議のうえ決定とするが、電源は場内コンセントもしくは分電盤より分岐することとし、コンセント等の位置は図面 4 コンセント位置図を参照すること。
4		
5		