

## 有機フッ素化合物の水質検査結果（PFOS及びPFOAの合算値）

(ng/L)

実施年月	暫定目標値	未浄水場			犀川浄水場		四十万中配水場	
		原水	緩速浄水	急速浄水	原水	浄水	原水	浄水
令和2年7月	≦50	<5	<5	<5	<5	<5	－	<5
令和3年1月		<5	<5	<5	<5	<5	－	<5
令和3年7月		<5	<5	<5	<5	<5	－	<5
令和4年1月		<5	<5	<5	<5	<5	－	<5
令和4年7月		<5	<5	<5	<5	<5	－	<5
令和5年1月		<5	<5	<5	<5	<5	－	<5
令和5年7月		<5	<5	<5	<5	<5	－	<5
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表中の「&lt;5」とは、検査結果が定量下限値(5 ng/L)未満であることを示しています。</li> <li>・四十万中配水場では県水を受水しているため、浄水のみを検査しています。</li> </ul>							