令和5年度水質検査結果書（袋板屋町4月～9月）

番号	項目	袋板屋町						単位
		4月24日	5月10日	6月28日	7月12日	8月29日	9月28日	
	水温	12.8	13.4	19.1	20.8	25.6	22.7	（ ℃ ）
1	一般細菌	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	（個/mL）
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	（MPN/100mL）
3	カドミウム及びその化合物							（mg/L）
4	水銀及びその化合物							（mg/L）
5	セレン及びその化合物							（mg/L）
6	鉛及びその化合物			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
7	ヒ素及びその化合物							（mg/L）
8	六価クロム化合物	0.002未満			0.002未満			（mg/L）
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	（mg/L）
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	（mg/L）
12	フッ素及びその化合物	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	（mg/L）
13	ホウ素及びその化合物							（mg/L）
14	四塩化炭素			0.0002未満			0.0002未満	（mg/L）
15	1,4-ジオキサン							（mg/L）
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.004未満			0.004未満	（mg/L）
17	ジクロロメタン			0.002未満			0.002未満	（mg/L）
18	テトラクロロエチレン			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
19	トリクロロエチレン			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
20	ベンゼン			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
21	塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.13	0.16	（mg/L）
22	クロロ酢酸			0.002未満			0.002未満	（mg/L）
23	クロロホルム			0.010			0.015	（mg/L）
24	ジクロロ酢酸			0.004			0.003	（mg/L）
25	ジブロモクロロメタン			0.001			0.001未満	（mg/L）
26	臭素酸			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
27	総トリハロメタン			0.016			0.022	（mg/L）
28	トリクロロ酢酸			0.004			0.006	（mg/L）
29	ブロモジクロロメタン			0.004			0.006	（mg/L）
30	ブロモホルム			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
31	ホルムアルデヒド			0.008未満			0.008未満	（mg/L）
32	亜鉛及びその化合物			0.01未満			0.01未満	（mg/L）
33	アルミニウム及びその化合物	0.01未満	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	（mg/L）
34	鉄及びその化合物	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	（mg/L）
35	銅及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	（mg/L）
36	ナトリウム及びその化合物	4.2	5.2	5.8	7.0	7.4	7.3	（mg/L）
37	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	（mg/L）
38	塩化物イオン	4.9	6.0	5.0	6.3	6.1	5.9	（mg/L）
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	20	19	28	24	37	34	（mg/L）
40	蒸発残留物	48			24			（mg/L）
41	陰イオン界面活性剤							（mg/L）
42	ジェオスミン			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	（mg/L）
43	2-メチルイソボルネオール			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	（mg/L）
44	非イオン界面活性剤							（mg/L）
45	フェノール類							（mg/L）
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3未満	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7	（mg/L）
47	pH値	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	（ 度 ）
51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	（ 度 ）
	遊離残留塩素※1	0.48	0.44	0.42	0.38	0.42	0.34	（mg/L）

※1　衛生上必要な措置　遊離残留塩素　0.1mg/L以上

令和5年度水質検査結果書（袋板屋町10月～3月）

番号	項目	袋板屋町						単位
		10月19日	11月21日	12月14日	1月29日	2月15日	3月13日	
	水温	18.1	12.0	9.6	5.5	6.4	5.9	（ ℃ ）
1	一般細菌	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	（個/mL）
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	（MPN/100mL）
3	カドミウム及びその化合物							（mg/L）
4	水銀及びその化合物							（mg/L）
5	セレン及びその化合物							（mg/L）
6	鉛及びその化合物			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
7	ヒ素及びその化合物							（mg/L）
8	六価クロム化合物	0.002未満			0.002未満			（mg/L）
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	（mg/L）
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	（mg/L）
12	フッ素及びその化合物	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	（mg/L）
13	ホウ素及びその化合物							（mg/L）
14	四塩化炭素			0.0002未満			0.0002未満	（mg/L）
15	1,4-ジオキサン							（mg/L）
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004未満			0.004未満	（mg/L）
17	ジクロロメタン			0.002未満			0.002未満	（mg/L）
18	テトラクロロエチレン			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
19	トリクロロエチレン			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
20	ベンゼン			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
21	塩素酸	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	（mg/L）
22	クロロ酢酸			0.002未満			0.002未満	（mg/L）
23	クロロホルム			0.001			0.001	（mg/L）
24	ジクロロ酢酸			0.003未満			0.003未満	（mg/L）
25	ジブロモクロロメタン			0.002			0.002	（mg/L）
26	臭素酸			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
27	総トリハロメタン			0.005			0.005	（mg/L）
28	トリクロロ酢酸			0.003未満			0.003未満	（mg/L）
29	ブロモジクロロメタン			0.002			0.002	（mg/L）
30	ブロモホルム			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
31	ホルムアルデヒド			0.008未満			0.008未満	（mg/L）
32	亜鉛及びその化合物			0.01未満			0.01未満	（mg/L）
33	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	（mg/L）
34	鉄及びその化合物	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	（mg/L）
35	銅及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	（mg/L）
36	ナトリウム及びその化合物	5.6	5.6	5.3	5.5	6.8	6.5	（mg/L）
37	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	（mg/L）
38	塩化物イオン	5.2	7.1	6.5	7.2	7.3	7.6	（mg/L）
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	29	25	26	25	33	31	（mg/L）
40	蒸発残留物	49			49			（mg/L）
41	陰イオン界面活性剤							（mg/L）
42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満					（mg/L）
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満					（mg/L）
44	非イオン界面活性剤							（mg/L）
45	フェノール類							（mg/L）
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.5	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	（mg/L）
47	pH値	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	（ 度 ）
51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	（ 度 ）
	遊離残留塩素※1	0.36	0.42	0.44	0.44	0.44	0.44	（mg/L）

※1　衛生上必要な措置　遊離残留塩素　0.1mg/L以上