

最新の有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）の水質検査結果（令和8年4月）

（単位ng/L）

調査箇所		基準値 ^{*1}	検査結果
末浄水場	原水	50	ND ^{*2}
	急速浄水		ND
	緩速浄水		ND
犀川浄水場	原水		ND
	浄水		ND
四十万中配水場	浄水		ND

*1：PFOS及びPFOAの量の合算値

*2：Not Detectedの略であり、定量下限値（5ng/L）未満を表す