

令和8年度水質検査結果書(土清水4月～9月)

| 番号 | 項目                                             | 土清水        |         |            |            |            |  | 単位          |
|----|------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|--|-------------|
|    |                                                | 4月2日       | 5月7日    | 6月30日      | 7月16日      | 8月12日      |  |             |
|    | 水温                                             | 11.6       | 15.2    | 21.5       | 25.0       | 24.6       |  | (℃)         |
| 1  | 一般細菌                                           | 1未満        | 1未満     | 1未満        | 1未満        | 1未満        |  | (個/mL)      |
| 2  | 大腸菌                                            | 不検出        | 不検出     | 不検出        | 不検出        | 不検出        |  | (MPN/100mL) |
| 3  | カドミウム及びその化合物                                   |            |         |            |            |            |  | (mg/L)      |
| 4  | 水銀及びその化合物                                      |            |         |            |            |            |  | (mg/L)      |
| 5  | セレン及びその化合物                                     |            |         |            |            |            |  | (mg/L)      |
| 6  | 鉛及びその化合物                                       |            |         | 0.001未満    |            |            |  | (mg/L)      |
| 7  | ヒ素及びその化合物                                      |            |         |            |            |            |  | (mg/L)      |
| 8  | 六価クロム化合物                                       | 0.002未満    |         |            | 0.002未満    |            |  | (mg/L)      |
| 9  | 亜硝酸態窒素                                         | 0.004未満    | 0.004未満 | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |  | (mg/L)      |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                                |            |         | 0.001未満    |            |            |  | (mg/L)      |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                  | 0.3        | 0.2     | 0.2        | 0.2        | 0.3        |  | (mg/L)      |
| 12 | フッ素及びその化合物                                     | 0.08未満     | 0.08未満  | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     |  | (mg/L)      |
| 13 | ホウ素及びその化合物                                     |            |         |            |            |            |  | (mg/L)      |
| 14 | 四塩化炭素                                          |            |         | 0.0002未満   |            |            |  | (mg/L)      |
| 15 | 1,4-ジオキサン                                      |            |         |            |            |            |  | (mg/L)      |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン             |            |         | 0.004未満    |            |            |  | (mg/L)      |
| 17 | ジクロロメタン                                        |            |         | 0.002未満    |            |            |  | (mg/L)      |
| 18 | テトラクロロエチレン                                     |            |         | 0.001未満    |            |            |  | (mg/L)      |
| 19 | トリクロロエチレン                                      |            |         | 0.001未満    |            |            |  | (mg/L)      |
| 20 | ヘキサクロロカン-1,3,5,6-ジクロロ(別名PCO)及びヘキサクロロカン(別名PCOA) | 0.000005未満 |         |            |            |            |  | (mg/L)      |
| 21 | ベンゼン                                           |            |         | 0.001未満    |            |            |  | (mg/L)      |
| 22 | 塩素酸                                            | 0.06未満     | 0.06未満  | 0.06       | 0.08       | 0.09       |  | (mg/L)      |
| 23 | クロロ酢酸                                          |            |         | 0.002未満    |            |            |  | (mg/L)      |
| 24 | クロロホルム                                         |            |         | 0.009      |            |            |  | (mg/L)      |
| 25 | ジクロロ酢酸                                         |            |         | 0.005      |            |            |  | (mg/L)      |
| 26 | ジブロモクロロメタン                                     |            |         | 0.001      |            |            |  | (mg/L)      |
| 27 | 臭素酸                                            |            |         | 0.001未満    |            |            |  | (mg/L)      |
| 28 | 総トリハロメタン                                       |            |         | 0.014      |            |            |  | (mg/L)      |
| 29 | トリクロロ酢酸                                        |            |         | 0.005      |            |            |  | (mg/L)      |
| 30 | ブロモジクロロメタン                                     |            |         | 0.004      |            |            |  | (mg/L)      |
| 31 | ブロモホルム                                         |            |         | 0.001未満    |            |            |  | (mg/L)      |
| 32 | ホルムアルデヒド                                       |            |         | 0.008未満    |            |            |  | (mg/L)      |
| 33 | 亜鉛及びその化合物                                      |            |         | 0.01未満     |            |            |  | (mg/L)      |
| 34 | アルミニウム及びその化合物                                  | 0.01未満     | 0.01未満  | 0.02       | 0.02       | 0.01       |  | (mg/L)      |
| 35 | 鉄及びその化合物                                       | 0.03未満     | 0.03未満  | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     |  | (mg/L)      |
| 36 | 銅及びその化合物                                       | 0.02       | 0.02    | 0.02       | 0.02       | 0.02       |  | (mg/L)      |
| 37 | ナトリウム及びその化合物                                   | 4.4        | 4.4     | 5.7        | 5.6        | 5.0        |  | (mg/L)      |
| 38 | マンガン及びその化合物                                    | 0.001未満    | 0.001未満 | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  | (mg/L)      |
| 39 | 塩化物イオン                                         | 5.1        | 3.7     | 4.3        | 4.2        | 4.2        |  | (mg/L)      |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                              | 20         | 20      | 26         | 25         | 26         |  | (mg/L)      |
| 41 | 蒸発残留物                                          | 33         |         |            | 26         |            |  | (mg/L)      |
| 42 | 陰イオン界面活性剤                                      |            |         |            |            |            |  | (mg/L)      |
| 43 | ジェオスミン                                         |            |         | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  | (mg/L)      |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール                                  |            |         | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  | (mg/L)      |
| 45 | 非イオン界面活性剤                                      |            |         |            |            |            |  | (mg/L)      |
| 46 | フェノール類                                         |            |         |            |            |            |  | (mg/L)      |
| 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                              | 0.3未満      | 0.4     | 0.4        | 0.5        | 0.6        |  |             |
| 48 | pH値                                            | 7.4        | 7.3     | 7.6        | 7.5        | 7.4        |  |             |
| 49 | 味                                              | 異常なし       | 異常なし    | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |  |             |
| 50 | 臭気                                             | 異常なし       | 異常なし    | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |  |             |
| 51 | 色度                                             | 0.5未満      | 0.5未満   | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      |  | (度)         |
| 52 | 濁度                                             | 0.1未満      | 0.1未満   | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      |  | (度)         |
|    | 遊離残留塩素※1                                       | 0.40       | 0.30    | 0.38       | 0.28       | 0.30       |  | (mg/L)      |

※1 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L以上