# 令和8年度水質検査結果書（笠舞4月～9月）

| 番号 | 項目 | 笠舞 | | | | | | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月2日 | 5月7日 | 6月30日 | 7月16日 | 8月12日 | 9月8日 | |
| | 水温 | 11.1 | 14.7 | 18.8 | 19.4 | 21.0 | 20.5 | （ ℃ ） |
| 1 | 一般細菌 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | （個/mL） |
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | （MPN/100mL） |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | | | | | | | （mg/L） |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | | | | | | （mg/L） |
| 5 | セレン及びその化合物 | | | | | | | （mg/L） |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | （mg/L） |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | | | | | | （mg/L） |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | （mg/L） |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | （mg/L） |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | （mg/L） |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | （mg/L） |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | （mg/L） |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | | | | | | （mg/L） |
| 14 | 四塩化炭素 | | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | （mg/L） |
| 15 | 1,4-ジオキサン | | | | | | | （mg/L） |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | （mg/L） |
| 17 | ジクロロメタン | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | （mg/L） |
| 18 | テトラクロロエチレン | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | （mg/L） |
| 19 | トリクロロエチレン | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | （mg/L） |
| 20 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA) | 0.000005未満 | | | | | | （mg/L） |
| 21 | ベンゼン | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | （mg/L） |
| 22 | 塩素酸 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | （mg/L） |
| 23 | クロロ酢酸 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | （mg/L） |
| 24 | クロロホルム | | | 0.004 | | | 0.001 | （mg/L） |
| 25 | ジクロロ酢酸 | | | 0.003未満 | | | 0.003 | （mg/L） |
| 26 | ジブロモクロロメタン | | | 0.002 | | | 0.003 | （mg/L） |
| 27 | 臭素酸 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | （mg/L） |
| 28 | 総トリハロメタン | | | 0.009 | | | 0.019 | （mg/L） |
| 29 | トリクロロ酢酸 | | | 0.004 | | | 0.005 | （mg/L） |
| 30 | ブロモジクロロメタン | | | 0.003 | | | 0.006 | （mg/L） |
| 31 | ブロモホルム | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | （mg/L） |
| 32 | ホルムアルデヒド | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | （mg/L） |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | （mg/L） |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.01未満 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | （mg/L） |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | （mg/L） |
| 36 | 銅及びその化合物 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | （mg/L） |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 6.4 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 7.7 | 8.2 | （mg/L） |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | （mg/L） |
| 39 | 塩化物イオン | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | （mg/L） |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 16 | 18 | 20 | 22 | 21 | 17 | （mg/L） |
| 41 | 蒸発残留物 | 48 | | | 37 | | | （mg/L） |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | （mg/L） |
| 43 | ジェオスミン | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001 | （mg/L） |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | （mg/L） |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | （mg/L） |
| 46 | フェノール類 | | | | | | | （mg/L） |
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 0.3未満 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 48 | pH値 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 49 | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 51 | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | （ 度 ） |
| 52 | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | （ 度 ） |
| | 遊離残留塩素※1 | 0.46 | 0.36 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 0.46 | （mg/L） |

※1　衛生上必要な措置　遊離残留塩素　0.1mg/L以上