令和8年度水質検査結果書（末浄水場浄水（緩速系）4月～9月）

番号	項目	末浄水場浄水（緩速系）						単位
		4月21日	5月19日	6月24日	7月10日	8月27日	9月16日	
	水温	13.3	16.9	19.8	21.7	24.9	19.0	（ ℃ ）
1	一般細菌	6	4	2	1未満	4	4	（個/mL）
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	（MPN/100mL）
3	カドミウム及びその化合物		0.0003未満			0.0003未満		（mg/L）
4	水銀及びその化合物		0.00005未満			0.00005未満		（mg/L）
5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			（mg/L）
6	鉛及びその化合物			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001			（mg/L）
8	六価クロム化合物	0.002未満			0.002未満			（mg/L）
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	（mg/L）
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	（mg/L）
12	フッ素及びその化合物	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	（mg/L）
13	ホウ素及びその化合物			0.1未満			0.1未満	（mg/L）
14	四塩化炭素			0.0002未満			0.0002未満	（mg/L）
15	1,4-ジオキサン	0.005未満			0.005未満			（mg/L）
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004未満			0.004未満	（mg/L）
17	ジクロロメタン			0.002未満			0.002未満	（mg/L）
18	テトラクロロエチレン			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
19	トリクロロエチレン			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）	0.000005未満			0.000005未満			（mg/L）
21	ベンゼン			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
22	塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06	0.07	0.09	（mg/L）
23	クロロ酢酸							（mg/L）
24	クロロホルム			0.001			0.004	（mg/L）
25	ジクロロ酢酸						0.001未満	（mg/L）
26	ジブロモクロロメタン			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
27	臭素酸			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
28	総トリハロメタン			0.002			0.006	（mg/L）
29	トリクロロ酢酸							（mg/L）
30	ブロモジクロロメタン			0.001未満			0.002	（mg/L）
31	ブロモホルム			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
32	ホルムアルデヒド							（mg/L）
33	亜鉛及びその化合物			0.01未満			0.01未満	（mg/L）
34	アルミニウム及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	（mg/L）
35	鉄及びその化合物	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	（mg/L）
36	銅及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	（mg/L）
37	ナトリウム及びその化合物	4.0	4.5	5.8	5.2	5.2	4.4	（mg/L）
38	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	（mg/L）
39	塩化物イオン	3.1	3.3	3.3	2.8	3.2	2.8	（mg/L）
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	19	22	27	26	29	23	（mg/L）
41	蒸発残留物	44			59			（mg/L）
42	陰イオン界面活性剤	0.02未満			0.02未満			（mg/L）
43	ジェオスミン			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	（mg/L）
44	2-メチルイソボルネオール			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	（mg/L）
45	非イオン界面活性剤	0.005未満			0.005未満			（mg/L）
46	フェノール類		0.0005未満			0.0005未満		（mg/L）
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3未満	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	
48	pH値	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	1	（ 度 ）
52	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	（ 度 ）
	遊離残留塩素※1	0.48	0.60	0.64	0.70	0.76	0.78	（mg/L）

※1　衛生上必要な措置　遊離残留塩素　0.1mg/L以上