令和8年度水質検査結果書（粟崎町4月～9月）

番号	項目	粟崎町						単位
		4月2日	5月7日	6月30日	7月16日	8月12日	9月8日	
	水温	11.1	15.1	20.8	22.1	24.8	22.1	（ ℃ ）
1	一般細菌	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	（個/mL）
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	（MPN/100mL）
3	カドミウム及びその化合物							（mg/L）
4	水銀及びその化合物							（mg/L）
5	セレン及びその化合物							（mg/L）
6	鉛及びその化合物			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
7	ヒ素及びその化合物							（mg/L）
8	六価クロム化合物	0.002未満			0.002未満			（mg/L）
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	（mg/L）
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	（mg/L）
12	フッ素及びその化合物	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	（mg/L）
13	ホウ素及びその化合物							（mg/L）
14	四塩化炭素			0.0002未満			0.0002未満	（mg/L）
15	1,4-ジオキサン							（mg/L）
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004未満			0.004未満	（mg/L）
17	ジクロロメタン			0.002未満			0.002未満	（mg/L）
18	テトラクロロエチレン			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
19	トリクロロエチレン			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
20	ペルフルオロオクタン-1-スルホン酸(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.000005未満						（mg/L）
21	ベンゼン			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
22	塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.07	0.06	（mg/L）
23	クロロ酢酸			0.002未満			0.002未満	（mg/L）
24	クロロホルム			0.013			0.012	（mg/L）
25	ジクロロ酢酸			0.003未満			0.002	（mg/L）
26	ジブロモクロロメタン			0.002			0.002	（mg/L）
27	臭素酸			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
28	総トリハロメタン			0.020			0.019	（mg/L）
29	トリクロロ酢酸			0.010			0.008	（mg/L）
30	ブロモジクロロメタン			0.005			0.005	（mg/L）
31	ブロモホルム			0.001未満			0.001未満	（mg/L）
32	ホルムアルデヒド			0.008未満			0.008未満	（mg/L）
33	亜鉛及びその化合物			0.01未満			0.01未満	（mg/L）
34	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.03	0.05	0.07	0.05	0.03	（mg/L）
35	鉄及びその化合物	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	（mg/L）
36	銅及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	（mg/L）
37	ナトリウム及びその化合物	5.5	5.4	5.9	6.0	6.2	6.0	（mg/L）
38	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	（mg/L）
39	塩化物イオン	6.7	5.8	6.0	5.7	7.5	7.2	（mg/L）
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	24	24	26	24	35	28	（mg/L）
41	蒸発残留物	63			60			（mg/L）
42	陰イオン界面活性剤							（mg/L）
43	ジェオスミン			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	（mg/L）
44	2-メチルイソボルネオール			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	（mg/L）
45	非イオン界面活性剤							（mg/L）
46	フェノール類							（mg/L）
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	
48	pH値	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.4	
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	（ 度 ）
52	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	（ 度 ）
	遊離残留塩素※1	0.38	0.42	0.32	0.36	0.34	0.36	（mg/L）

※1　衛生上必要な措置　遊離残留塩素　0.1mg/L以上