有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）の水質検査結果（令和2年7月～）

（ng/L）

実施年月	基準値[*1]	末浄水場			犀川浄水場		四十万中配水場
		原水	緩速浄水	急速浄水	原水	浄水	浄水
令和２年７月	50	ND[*2]	ND	ND	ND	ND	ND
令和３年１月		ND	ND	ND	ND	ND	ND
令和３年７月		ND	ND	ND	ND	ND	ND
令和４年１月		ND	ND	ND	ND	ND	ND
令和４年７月		ND	ND	ND	ND	ND	ND
令和５年１月		ND	ND	ND	ND	ND	ND
令和５年７月		ND	ND	ND	ND	ND	ND
令和６年１月		ND	ND	ND	ND	ND	ND
令和６年７月		ND	ND	ND	ND	ND	ND
令和７年１月		ND	ND	ND	ND	ND	ND
令和７年７月		ND	ND	ND	ND	ND	ND
令和８年１月		ND	ND	ND	ND	ND	ND
令和８年４月		ND	ND	ND	ND	ND	ND
令和８年７月		ND	ND	ND	ND	ND	ND
備　考	・四十万中配水場では県水を受水しているため、浄水のみを検査しています。						

*1：PFOS及びPFOAの量の合算値（ただし令和８年４月以前は国の定める暫定目標値）

*2：Not Detectedの略であり、定量下限値（5ng/L）未満を表す